

I henhold til liste

Presisering av brannforskriften § 10

Sjøfartsdirektoratet erfarer at det er behov for å gi en presisering av kravet i forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger § 10. Sjøfartsdirektoratet sender derfor dette brevet til næringen hvor vi gir en presisering av innholdet i disse kravene.

Kravene i § 10 nr. 3 kommer i tillegg til kravene i § 10 nr. 2 og lyder som følger:

3.1 Brannslukkingssystemet skal være tilknyttet et deteksjonssystem. Slokkesystemet skal utløses automatisk ved brann, med sikring for feilkilder fra deteksjonssystemet, og i tillegg kunne utløses manuelt.

3.2 I rom hvor en utilsiktet utløsning av anlegget kan medføre en kritisk situasjon eller fare for liv og helse, skal anlegget bare kunne utløses manuelt.

Paragraf 10 nr. 3.1 og 3.2 må ses i sammenheng med hverandre. I § 10 nr. 3.1 er det gitt krav om at brannslukkingssystemet skal ha automatisk og manuell utløsning, men i rom hvor en utilsiktet utløsning av anlegget kan medføre en kritisk situasjon eller fare for liv og helse skal slokkesystemet kun utløses manuelt, jf. § 10 nr. 3.2.

Rederiet må vurdere alle rom med faste slokkesystemer med tanke på risikoen automatisk utløsning kan ha for personskade og for utilsiktet stopp av kraftforsyning til sikkerhetskritiske systemer. I rom hvor rederiet vurderer denne risikoen til å ikke være akseptabel, skal anlegget bare kunne utløses manuelt. Vurderingen skal være skriftlig, og må kunne fremvises på forespørsel.

Med hilsen



Leiv Andreas Austreid
underdirektør, flyttbare innretninger



Kjartan Nygaard
senioringeniør

