RESOLUSJON MSC.520(106)

KAPITTEL II--2
BYGGING – BRANNVERN, BRANNDETEKSJON OG BRANNSLOKKING

Del A Generelle bestemmelser

Regel 1 – Anvendelse

1 Nr. 2.5 erstattes med følgende:

"2.5 Skip bygget før 1. juli 2012 skal også være i samsvar med regel 10 nr. 10.1.2 som vedtatt ved resolusjon MSC.338(91), og regel 4 nr. 2.1.6 til 2.1.8 som vedtatt ved resolusjon MSC.520(106)."

Regel 3 – Definisjoner

2 Følgende nye nr. tilføyes etter eksisterende nr. 58, sammen med tilhørende fotnoter:

"59 «Bekreftet tilfelle (flammepunkt)» er når en representativ prøve analysert i samsvar med standarder akseptert av organisasjonen* av et kompetent laboratorium** viser at flammepunktet er målt til å være under 60 °C.

* ISO 2719:2016, Bestemmelse av flammepunkt – Pensky-Martens-metoden med lukket digel, prosedyre A (for destillater) eller prosedyre B (for tungoljer).
** Laboratoriet skal vært akkreditert etter ISO/IEC 17025:2017 eller en tilsvarende standard for utførelse av den gitte flammepunkttesten ISO 2719:2016.

60 «Representativ prøve» er en produktprøve som har fysiske eller kjemiske egenskaper som er identiske med gjennomsnittsegenskapene til det totale volumet som prøven tas av.

61 «Brennolje» er definert i regel 1 i vedlegg 1 til den internasjonale konvensjonen om hindring av forurensning fra skip, 1973, som endret ved Protokollen av 1978."

Del B
Hindring av brann og eksplosjon

Regel 4 – Sannsynlighet for antenning

3 På slutten av nr. 2.1.4 slettes ordet “og”, og på slutten av nr. 2.1.5 erstattes “.” med “,”.

4 Følgende nye underpunkter tilføyes etter eksisterende nr. 2.1.5, sammen med tilhørende fotnoter:

".6 skip som fører brennolje, skal før bunkring motta en erklæring, undertegnet og bekreftet av representanten for brennoljeleverandøren, som bekrefter at brennoljen som leveres, er i samsvar med nr. 2.1 i denne regelen og testmetoden som er brukt for å bestemme flammepunktet. En bunkersleveringsseddel for brennoljen som leveres til skipet, skal inneholde enten flammepunktet spesifisert i samsvar med standarder akseptert av organisasjonen* eller en erklæring som bekrefter at flammepunktet er målt til å være 70 °C eller høyere**

* ISO 2719:2016, Bestemmelse av flammepunkt – Pensky-Martens-metoden med lukket digel, prosedyre A (for destillater) eller prosedyre B (for tungoljer).
** Denne informasjonen kan stå på bunkersleveringsseddelen i samsvar med MARPOL vedlegg VI/18.

.7 kontraherende regjeringer forplikter seg til å sikre at de myndighetene de har utpekt, informerer organisasjonen, for videresending til kontraherende regjeringer og medlemsstater, om alle bekreftede tilfeller (flammepunkt) der brennoljeleverandører ikke har oppfylt kravene fastsatt i nr. 2.1 i denne regelen, og

.8 kontraherende regjeringer forplikter seg til å sikre at de myndighetene de har utpekt, iverksetter tiltak, når det er hensiktsmessig, mot brennoljeleverandører som har blitt funnet å levere oljedrivstoff som ikke er i samsvar med nr. 2.1 i denne regelen."